

- DELIMITACION DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN PARCIAL A-3 "EL JUNCAL"
- CANALIZACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALZADAS, CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADO TIPO UNE VV 0,6/1 KV. DE 4x6 mm². DE SECCION MINIMA, EN INTERIOR DE TUBO FLEXIBLE DE POLIETILENO RETICULADO DE DOBLE PARED, 190 mm., SOBRE LECHO DE ARENA
- CANALIZACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ACERAS O VIAL ES DE COEXISTENCIA, ID. ID. ANTERIOR
- ⊗ CENTRO DE PROTECCION, MANIOBRA Y MEDIDA DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO A IMPLANTAR
- ⊠ CENTRO DE TRANSFORMACION DE NUEVA IMPLANTACION, APTO PARA TRES TRANSFORMADORES DE HASTA 400 KVA.
- COLUMNA RECTA DE ACERO GALVANIZADO, DE 10,00 m. DE ALTURA, CON LUMINARIA CERRADA Y LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA TENSION, DE 250 w. DE POTENCIA, CON ARQUETA ADOSADA
- COLUMNA Y LUMINARIA DECORATIVAS DE TIPO URBANO, CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION, DE 150 w. DE POTENCIA

ESCALA 1/2.000

ALUMBRADO PUBLICO

FASE DE PLAN PARCIAL

TEXTO REFUNDIDO MODIFICACION 6


FECHA FEBRERO 2017

Nº 6.6

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PLAN PARCIAL A-3 "EL JUNCAL"

PLANOS DE ORDENACION



Ayuntamiento de ALCOBENDAS